

Váš dopis Č.j.:  
Ze dne: 03.06.2020  
Naše značka: O20070120836  
Vyřizuje: Kubásková  
Tel.: tel.: +420 311 747 137  
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz  
Datum: 22.06.2020

Fanit s.r.o.  
č.p. 210  
267 41 Kublov

**Věc: Územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě**

**Název stavby: Rekonstrukce chodníků v ulici Buzulucká v k.ú. Komárov**

**Místo stavby: k.ú. Komárov u Hořovic – p. č. 1623/1**

**Stavebník: Městys Komárov, Komárov, nám. Míru, č.p. 204, 26762**

**Předložené podklady:**

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, STZ, koordinální situační výkres (v M 1:200, Ing. T. Kapal)
- Popis stavby: Dotčené pozemky se nacházejí i v intravilánu Městyse Komárov podél komunikace II/117 a Červeného potoka. Rekonstrukce pěší trasy spojující část městyse Komárov s továrnou Buzuluk a dále s obcí Osek. Rekonstrukce chodníků kopíruje trasu stávajících pěších tras. Budou vybourány stávající asfaltové vrstvy a obrubníky. Chodník bude proveden s betonovými obrubníky a betonovou zámkovou dlažbou. V rámci stavby nebude nutné provádět kácení, dojde k ohumusování zelených ploch a následná výstavba travního porostu. Celková délka rekonstrukce je 242m. Šířka chodníků je od 2,8m až po 1,5m. Se stavbou bude obnoven sjezd do areálu podniku Buzuluk. Dále budou výškově rektifikovány uliční vpusti. Dešťová voda bude svedena stávajícím způsobem do dešťové kanalizace.

Sdělujeme, že v blízkosti trasy plánované stavby v k. ú. Komárov u Hořovic provozuje naše společnost jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

K takto předložené situaci máme následující podmínky:

1. Dešťové vody nebudou odváděny jednotnou nebo splaškovou kanalizací v provozování naší společnosti.
2. Před prováděním prací je nutné vytyčení kanalizačních stok v místech možných střetů.
3. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohosp. zařízení.
4. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
5. Při odkrytí zařízení kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
6. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
7. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.

8. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
9. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Hořovicko (ZC Hořovice, tel. 311 512 318, [zc.horovice@vakberoun.cz](mailto:zc.horovice@vakberoun.cz)).

**Souhlasíme se stavbou: „Rekonstrukce chodníků v ulici Buzulucká v k.ú. Komárov u Hořovic“ při dodržení našich podmínek.**



Ing. Roman Badin, MBA  
technický ředitel  
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí  
266 01 Beroun, [www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ①  
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: Mapa\_O20070120836.pdf, ověřený koordinační situační výkres

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.